



VARGON d.o.o., Kukuljanovo 352, HR – 51227 Kukuljanovo



IZJAVA O SVOJSTVIMA

12345076041- ZGP-23/0009-24

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

vargoheat – PE-RT II višeslojni plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom – cijevi za podno grijanje

2. Tip:

vargoheat cijevni sustavi - PE-RT Type II cijevi s EVOH kisikovom barijerom DN/OD 16 Class C: 4/8 bar (tmax. 70°C) ; 5/6 bar (tmax. 90°C)

3. Namjeravana upotreba:

PE-RT II višeslojni plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom – cijevi za podno grijanje

4. Naziv i adresa proizvođača:

Kukuljanovo 352, 51227 KUKULJANOVO – HR

5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika:

Nema.

6. Sustavi ocjenjivanja

Sustav 4 za neusklađene (neharmonizirane) norme HRN EN ISO 22391-1:2010, HRN EN ISO 22391-2:2010.

7. Ocjena svojstava za proizvod u neusklađenom (neharmoniziranom) području:

Izjava o svojstvima.

8. Ocjena svojstava za koje je izdana Europska tehnička ocjene:

Nema

9. Svojstva proizvoda:

Tehnička specifikacija (neharmonizirana norma): HRN EN ISO 22391-1, HRN EN ISO 22391-2:

Bitne karakteristike	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Materijal	PE-RT Type II	HRN EN ISO 22391-1, HRN EN ISO 22391-2
Nazivni promjer	DN/OD 16	HRN EN ISO 22391-1, HRN EN ISO 22391-2
Radni uvjeti	4/8 bar (tmax. 70°C) ; 5/6 bar (tmax. 90°C)	HRN EN ISO 22391-1, HRN EN ISO 22391-2
Debljina stijenke	U skladu s specifikacijom	HRN EN ISO 22391-2
Izgled	U skladu s specifikacijom	HRN EN ISO 22391-2
Pakiranje	Kolut: 200 m i 600 m	
Boja	Natur sa crnim ispisom	HRN EN ISO 22391-2
Dimenzionalna stabilnost	$\leq 2 \%$	HRN EN ISO 22391-2, HRN EN ISO 2505
MFR	MFR - g/10 min (5 kg 190°C)	HRN EN ISO 22391-2, HRN EN ISO 1133-1
Promjena MFR nakon prerade iz cijevi	+/- 30 %	HRN EN ISO 22391-2, HRN EN ISO 1133-1
Otpornost prema unutarnjem tlaku	165 h bez pucanja na 95°C PE-RT Type II : 3,7 Mpa, Nema pucanja.	HRN EN ISO 22391-2, HRN EN ISO 1167-1,2

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:.

Josip Kovčić , Kontrola kvalitete

26.09.2023, Kukuljanovo

